



МЧС России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

628011, г. Ханты-Мансийск, улица Студенческая, дом № 8А, тел. (3467) 36-24-01, ipl@86.mchs.gov.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 252/2022

по результатам пожарно-технического исследования проектной (рабочей) документации на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности

г. Ханты-Мансийск

«27» октября 2022 г.

Основание для подготовки заключения

Договор № 40-2022/вн от «11» июля 2022 г на выполнение работ по проведению пожарно-технического исследования с подготовкой технического заключения (проведение экспертного исследования проектной (рабочей) документации, разработанной ООО «СБЭП» на объект «Ангар-гараж» расположенный по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81, на соответствие требованиям пожарной безопасности).

Представленные материалы

- ООО «СБЭП» Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Пояснительная записка 08.09.2022-СПС Ангар-гараж г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81.

Вопросы, поставленные на разрешение (цель исследования)

Экспертное исследование на предмет соответствия представленной проектной и рабочей документации требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Список используемых источников

1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
4. Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017 принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 г. № 40);

Техническое заключение № 252/2022 от 27.10.2022

Страница 1 из 3

5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);

6. Документы, указанные в перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 № 1190);

7. СП 484. 1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС России от 31.07.2020 №582);

8. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утв. и введен в действие приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539);

9. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности" (утв. и введен в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173);

10. СП 6.13130.2021 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (утв. и введен в действие приказом МЧС России от 06.04.2021 № 200);

11. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009 № 89-ст (далее по тексту – ГОСТ Р 53313-2009);

12. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009 №86-ст (далее по тексту – ГОСТ Р 53310-2009).

Исследовательская часть

Частью 10 статьи 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [2] установлено, что требования к проектированию автоматических установок пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. В соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. №1190 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" [6], нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения, является Свод правил СП 3.13130.2009 [9], СП 484. 1311500.2020 [7], СП 486.1311500.2020 [8] и Свод правил СП 6.13130.2021 [10].

По результатам исследования установлено, что представленная документация содержит решения, обеспечивающие выполнение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [2], СП 484. 1311500.2020 [7], СП 486. 1311500.2020 [8], СП 3.13130.2009 [9] и СП 6.13130.2021 [10].

В объеме проведенного исследования, на основании вышеизложенного следует вывод, что принятые решения в отношении системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности.

Выводы:

Принятые проектные решения в исследуемой документации в отношении системы пожарной сигнализации и управления эвакуации людей при пожаре в объеме проведенного исследования соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным:

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на дату проведения исследования);
2. СП 484. 1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
3. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»
4. СП 6.13130.2021 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
5. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности".

Исполнитель:

Старший инженер сектора ИиИР в ОПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Н.П. Михайлов

Согласен:

Начальник ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

В.Ю. Негодуйко