

**Муниципальное водоканализационное предприятие
муниципальное образование г. Ханты-Мансийск
Химико-бактериологическая лаборатория**

Юридический адрес:
628012 Тюменская обл.
ХМАО – Югра г. Ханты-Мансийск
ул. Сирина, 59
тел. (3467)-33-10-26

Аттестат аккредитации
RA.RU.21AO56

Протокол КХА № 145
от 09.08.2018

Объект исследования: вода систем горячего водоснабжения

Наименование и адрес лаборатории: химико-бактериологическая лаборатория
МП «Водоканал», ХМАО – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, 2, литер А

Наименование и адрес заказчика: АО «УТС»

Место отбора пробы: г. Ханты-Мансийск, КУ №9

Дата и время отбора пробы: 08.08.2018, 09 ч 00 мин.

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 08.08.2018, 11 ч 30 мин

Цель испытаний пробы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения».

Регистрационный № пробы: 1131

Дата начала исследования: 08.08. 2018

Дата завершения исследования: 08 .08. 2018

Основание для отбора: по договору, жалоба, мониторинг, производственный контроль
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Наименование определяемой характеристики	Метод анализа	НД на метод	Результат измерения	Единица измерения	ПДК
1	Цветность	Фотометрический	ГОСТ 31868-2012 п.5	13,8±2,8	градус цветности	20
2	Водородный показатель	Потенциометрический	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,3±0,2	ед. pH	6-9
3	Железо общее	Фотометрический	ГОСТ 4011-72 п. 3	0,12±0,01	мг/дм ³	0,3
4	Марганец	Фотометрический	ПНД Ф 14.1:2:4.188-2002	0,06±0,01	мг/дм ³	0,1

Оборудование, используемое при исследованиях

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер / инвентарный номер	Сведения о государственной поверке, аттестации
1	Спектрофотометр UNICO-1201	зав.№WP 0708084/инв.№00003470	№ 2105366/5 от 25.09.2017 1 раз в 12 месяцев
2	Анализатор жидкости «Флюорат-02-3 М»	зав.№3055/ инв.№00001915	№ 2105366/3 от 25.09.2017 1 раз в 12 месяцев
3	Анализатор многопараметрический Настольный EDGE	зав.№C0128058 /инв.№00003818	№ 02/0296 от 19.02.18 1 раз в 12 месяцев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды систем горячего водоснабжения рег. № 1131 соответствует СанПиН 2.1.4.1074-2001 по исследуемым показателям.

Исследование выполнил: лаборант химического анализа Жернова Т.В. Жернова

Протокол подготовил: химик-аналитик Арканова Е.И. Арканова

Утверждаю:

начальник ХБЛ МП «Водоканал» Рашева Л.А. Рашева

В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

**Муниципальное водоканализационное предприятие
муниципальное образование г. Ханты-Мансийск
Химико-бактериологическая лаборатория**

Юридический адрес:
628012 Тюменская обл.
ХМАО – Югра г. Ханты-Мансийск
ул. Сирина, 59
тел. (3467)-33-10-26

Аттестат аккредитации
RA.RU.21AO56

**Протокол КХА № 146
от 09.08.2018**

Объект исследования: вода систем горячего водоснабжения

Наименование и адрес лаборатории: химико-бактериологическая лаборатория
МП «Водоканал», ХМАО – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, 2, литер А

Наименование и адрес заказчика: АО «УТС»

Место отбора пробы: г. Ханты-Мансийск, КУ №1

Дата и время отбора пробы: 08.08.2018, 09 ч 15 мин.

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 08.08.2018, 11 ч 30 мин

Цель испытаний пробы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения».

Регистрационный № пробы: 1132

Дата начала исследования: 08.08. 2018

Дата завершения исследования: 08 .08. 2018

Основание для отбора: по договору, жалоба, мониторинг, производственный контроль
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Наименование определяемой характеристики	Метод анализа	НД на метод	Результат измерения	Единица измерения	ПДК
1	Цветность	Фотометрический	ГОСТ 31868-2012 п.5	14,0±2,8	градус цветности	20
2	Водородный показатель	Потенциометрический	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,1±0,2	ед. pH	6-9
3	Железо общее	Фотометрический	ГОСТ 4011-72 п. 3	0,18±0,02	мг/дм ³	0,3
4	Марганец	Фотометрический	ПНД Ф 14.1:2:4.188-2002	0,04±0,01	мг/дм ³	0,1

Оборудование, используемое при исследованиях

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер / инвентарный номер	Сведения о государственной поверке, аттестации
1	Спектрофотометр UNICO-1201	зав.№WP 0708084/инв.№00003470	№ 2105366/5 от 25.09.2017 1 раз в 12 месяцев
2	Анализатор жидкости «Флюорат-02-3 М»	зав.№3055/ инв.№00001915	№ 2105366/3 от 25.09.2017 1 раз в 12 месяцев
3	Анализатор многопараметрический Настольный EDGE	зав.№C0128058 /инв.№00003818	№ 02/0296 от 19.02.18 1 раз в 12 месяцев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды систем горячего водоснабжения рег. № 1132 соответствует СанПиН 2.1.4.1074-2001 по исследуемым показателям.

Исследование выполнил: лаборант химического анализа Жернова Т.В. Жернова

Протокол подготовил: химик-аналитик Арканова Е.И. Арканова

Утверждаю:

начальник ХБЛ МП «Водоканал» Рашева Л.А. Рашева

В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

**Муниципальное водоканализационное предприятие
муниципальное образование г. Ханты-Мансийск
Химико-бактериологическая лаборатория**

Юридический адрес:
628012 Тюменская обл.
ХМАО – Югра г. Ханты-Мансийск
ул. Сирина, 59
тел. (3467)-33-10-26

Аттестат аккредитации
RA.RU.21AO56

Протокол КХА № 147
от 09.08.2018

Объект исследования: вода систем горячего водоснабжения

Наименование и адрес лаборатории: химико-бактериологическая лаборатория
МП «Водоканал», ХМАО – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, 2, литер А

Наименование и адрес заказчика: АО «УТС»

Место отбора пробы: г. Ханты-Мансийск, КУ №35

Дата и время отбора пробы: 08.08.2018, 09 ч 30 мин.

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 08.08.2018, 11 ч 30 мин

Цель испытаний пробы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения».

Регистрационный № пробы: 1133

Дата начала исследования: 08.08. 2018

Дата завершения исследования: 08 .08. 2018

Основание для отбора: по договору, жалоба, мониторинг, производственный контроль
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Наименование определяемой характеристики	Метод анализа	НД на метод	Результат измерения	Единица измерения	ПДК
1	Цветность	Фотометрический	ГОСТ 31868-2012 п.5	13,4±2,7	градус цветности	20
2	Водородный показатель	Потенциометрический	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,1±0,2	ед. pH	6-9
3	Железо общее	Фотометрический	ГОСТ 4011-72 п. 3	0,10±0,01	мг/дм ³	0,3
4	Марганец	Фотометрический	ПНД Ф 14.1:2:4.188-2002	0,08±0,02	мг/дм ³	0,1

Оборудование, используемое при исследованиях

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер / инвентарный номер	Сведения о государственной поверке, аттестации
1	Спектрофотометр UNICO-1201	зав.№WP 0708084/инв.№00003470	№ 2105366/5 от 25.09.2017 1 раз в 12 месяцев
2	Анализатор жидкости «Флюорат-02-3 М»	зав.№3055/ инв.№00001915	№ 2105366/3 от 25.09.2017 1 раз в 12 месяцев
3	Анализатор многопараметрический Настольный EDGE	зав.№C0128058 /инв.№00003818	№ 02/0296 от 19.02.18 1 раз в 12 месяцев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды централизованных систем питьевого водоснабжения рег. № 1133 соответствует СанПиН 2.1.4.1074-2001 по исследуемым показателям.

Исследование выполнил: лаборант химического анализа Жернова Т.В.

Протокол подготовил: химик-аналитик Арканова Е.И.

Утверждаю:

начальник ХБЛ МП «Водоканал» Рашева Л.А.

В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

**Муниципальное водоканализационное предприятие
муниципальное образование г. Ханты-Мансийск
Химико-бактериологическая лаборатория**

Юридический адрес:
628012 Тюменская обл.
ХМАО – Югра г. Ханты-Мансийск
ул. Сирина, 59
тел. (3467)-33-10-26

Аттестат аккредитации
RA.RU.21AO56

Протокол КХА № 148
от 09.08.2018

Объект исследования: вода систем горячего водоснабжения

Наименование и адрес лаборатории: химико-бактериологическая лаборатория
МП «Водоканал», ХМАО – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, 2, литер А

Наименование и адрес заказчика: АО «УТС»

Место отбора пробы: г. Ханты-Мансийск, ТП-19

Дата и время отбора пробы: 08.08.2018, 09 ч 45 мин.

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 08.08.2018, 11 ч 30 мин

Цель испытаний пробы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения».

Регистрационный № пробы: 1134

Дата начала исследования: 08.08.2018

Дата завершения исследования: 08.08.2018

Основание для отбора: по договору, жалоба, мониторинг, производственный контроль
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Наименование определяемой характеристики	Метод анализа	НД на метод	Результат измерения	Единица измерения	ПДК
1	Цветность	Фотометрический	ГОСТ 31868-2012 п.5	13,0±2,6	градус цветности	20
2	Водородный показатель	Потенциометрический	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,2±0,2	ед. pH	6-9
3	Железо общее	Фотометрический	ГОСТ 4011-72 п. 3	0,13±0,01	мг/дм ³	0,3
4	Марганец	Фотометрический	ПНД Ф 14.1:2:4.188-2002	0,06±0,01	мг/дм ³	0,1

Оборудование, используемое при исследованиях

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер / инвентарный номер	Сведения о государственной поверке, аттестации
1	Спектрофотометр UNICO-1201	зав.№WP 0708084/инв.№00003470	№ 2105366/5 от 25.09.2017 1 раз в 12 месяцев
2	Анализатор жидкости «Флюорат-02-3 М»	зав.№3055/ инв.№00001915	№ 2105366/3 от 25.09.2017 1 раз в 12 месяцев
3	Анализатор многопараметрический Настольный EDGE	зав.№C0128058 /инв.№00003818	№ 02/0296 от 19.02.18 1 раз в 12 месяцев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды систем горячего водоснабжения рег. № 1134 соответствует СанПиН 2.1.4.1074-2001 по исследуемым показателям.

Исследование выполнил: лаборант химического анализа Жернова Т.В. Жернова

Протокол подготовил: химик-аналитик Арканова Е.И. Арканова

Утверждаю:

начальник ХБЛ МП «Водоканал» Рашева Л.А. Рашева

В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

**Муниципальное водоканализационное предприятие
муниципальное образование г. Ханты-Мансийск
Химико-бактериологическая лаборатория**

Юридический адрес:
628012 Тюменская обл.
ХМАО – Югра г. Ханты-Мансийск
ул. Сирина, 59
тел. (3467)-33-10-26

Аттестат аккредитации
RA.RU.21AO56

**Протокол КХА № 149
от 09.08.2018**

Объект исследования: вода систем горячего водоснабжения

Наименование и адрес лаборатории: химико-бактериологическая лаборатория
МП «Водоканал», ХМАО – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, 2, литер А

Наименование и адрес заказчика: АО «УТС»

Место отбора пробы: г. Ханты-Мансийск, КУ №26

Дата и время отбора пробы: 08.08.2018, 10 ч 00 мин.

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 08.08.2018, 11 ч 30 мин

Цель испытаний пробы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения».

Регистрационный № пробы: 1135

Дата начала исследования: 08.08.2018

Дата завершения исследования: 08.08.2018

Основание для отбора: по договору, жалоба, мониторинг, производственный контроль
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Наименование определяемой характеристики	Метод анализа	НД на метод	Результат измерения	Единица измерения	ПДК
1	Цветность	Фотометрический	ГОСТ 31868-2012 п.5	14,8±3,0	градус цветности	20
2	Водородный показатель	Потенциометрический	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,0±0,2	ед. pH	6-9
3	Железо общее	Фотометрический	ГОСТ 4011-72 п. 3	0,20±0,02	мг/дм ³	0,3
4	Марганец	Фотометрический	ПНД Ф 14.1:2:4.188-2002	0,07±0,02	мг/дм ³	0,1

Оборудование, используемое при исследованиях

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер / инвентарный номер	Сведения о государственной поверке, аттестации
1	Спектрофотометр UNICO-1201	зав.№WP 0708084/инв.№00003470	№ 2105366/5 от 25.09.2017 1 раз в 12 месяцев
2	Анализатор жидкости «Флюорат-02-3 М»	зав.№3055/ инв.№00001915	№ 2105366/3 от 25.09.2017 1 раз в 12 месяцев
3	Анализатор многопараметрический Настольный EDGE	зав.№C0128058 /инв.№00003818	№ 02/0296 от 19.02.18 1 раз в 12 месяцев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды систем горячего водоснабжения рег. № 1135 соответствует СанПиН 2.1.4.1074-2001 по исследуемым показателям.

Исследование выполнил: лаборант химического анализа Жернова Т.В. Жернова

Протокол подготовил: химик-аналитик Арканова Е.И. Арканова

Утверждаю:

начальник ХБЛ МП «Водоканал» Рашева Л.А. Рашева

В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.