Муниципальное водоканализационное предприятие
муниципальное образование г. Ханты-Мансийск
Химико-бактериологическая лаборатория

Адрес: г. Ханты-Мансийск
ул. Сирина, 59
тел. 8-(3467) 33-10-26

Протокол КХА № 41 хп
от 24.03.2016
воды питьевой централизованных систем горячего водоснабжения

Наименование и адрес лаборатории: химико-бактериологическая лаборатория, г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, 2
Объект аналитических работ: вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения
Цель испытаний пробы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения».
Регистрационный № пробы: 384
Дата и время отбора пробы: 23.03.2016, 10 ч 07 мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию: 23.03.2016, 11 ч 50 мин
Дата начала исследования: 23.03.2016
Дата завершения исследования: 23.03.2016
Наименование и адрес заказчика: ОАО УТС, г. Ханты-Мансийск, КУ № 32
водопроводный кран горячей воды
Ответственный за отбор пробы: лаборант химического анализа_____ Ямаева Т.П.

№ п/п	Наименование определяемого показателя	Результат измерения	Погрешность, P=0,95	НД на МВИ	ПДК
1	Запах	0	-	ГОСТ 3351-74 п. 2	2 балла
2	Вкус, привкус	0	-	ГОСТ 3351-74 п. 3	2 балла
3	Цветность	15,6	±3,1	ГОСТ 31868-2012	20 Градусов
4	Мутность (по формазину)	<0,58	-	ГОСТ 3351-74 п. 5	1,5 мг/дм^3
5	Железо общее	0,11	±0,01	ГОСТ 4011-72 п. 2	0,3 мг/дм^3
6	Водородный показатель	7,42	±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6-9 ед. pH

Исследование выполнил: лаборант химического анализа _____ Т.П. Ямаева

Протокол подготовил: зам. начальника ХБЛ_____ Е.И. Арканова

Начальник ХБЛ _____ Н.Н. Соларева

Протокол подготовлен на одной странице
Стр. 1

Перепечатка и копирование протокола без разрешения ХБЛ МП «Водоканал» запрещены

МП «Водоканал»
Химбаклаборатория