



Муниципальное образование Ханты-Мансийского  
автономного округа — Югры городской округ город  
Ханты-Мансийск

Инициатору запроса

**АО УТС**  
**Акционерное общество**  
**«Управление теплоснабжения**  
**и инженерных сетей»**

ул. Чехова, д. 81, г. Ханты-Мансийск  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
Тюменская область, Россия, 628007  
Тел. 8(3467)326-971 Факс 8(3467)326-968  
E-mail: [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru) Сайт: [www.uts-hm.ru](http://www.uts-hm.ru)  
ИНН 8601058850 ОГРН 1168617073635

Исх. № 229 от «24» 02 2025 г

На запрос № 55898 о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов от 19.02.2025 № ЗП5021455(в ЕИС – 32514528334) сообщаем следующее:

- 1) По поз.1 Насос CDM 15-3 Q=15м<sup>3</sup>/ч, H=34,5м:
  - требуется 1-фазный двигатель;
  - материал входного/выходного патрубка может быть чугун или AISI 304.
- 2) По поз.2 Насос CDM 5-5 Q=5м<sup>3</sup>/ч, H=30м:
  - требуется 1-фазный двигатель;
  - материал входного/выходного патрубка может быть чугун или AISI 304.
- 3) По поз. 4 Насос CDM 3-9 Q=3 м<sup>3</sup>/ч, H=53м:
  - требуется 1-фазный двигатель;
  - материал входного/выходного патрубка может быть чугун или AISI 304.

С уважением,

Генеральный директор

А.В. Лоцманов