Приложение № 1
к приказу № 46 от «13» 04 2026 г.

Акционерное общество
«Управление теплоснабжения и инженерных сетей»

СОГЛАСОВАНО
Технический директор
_____С.А. Клюсов
"____"_____2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
_____А.В. Лоцманов
"____"_____2026 г.

План подготовки
к отопительному периоду 2026-2027 г.

г. Ханты-Мансийск

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА

Настоящий «План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (далее – План подготовки к ОЗП) разработан на основании следующих нормативных правовых актов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025);

- Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2024 N 80417);

- Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2003 N 4358);

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531 " Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61962).

План подготовки к отопительному периоду содержит организационные и технические мероприятия, предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и с указанием сроков их выполнения, включающие в том числе мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода (2023-2024 г, 2024-2025г, 2025-2026 г.).

Планы подготовки к ОЗП теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также владельцем тепловых сетей, не являющимся теплосетевой организацией, утверждаются не позднее 15 апреля текущего года. Далее в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения направляются в орган местного самоуправления и размещается на официальном сайте предприятия не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.

Мероприятия по обеспечению надежности и безопасности систем теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О теплоснабжении" отражены в схеме теплоснабжения города Ханты-Мансийска. Плановые мероприятия по строительству (реконструкции), модернизации, техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов теплоснабжения утверждаются и реализуются согласно программе производственного развития АО «УТС» на краткосрочный период 2026-207 г. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения устанавливаются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой АО «УТС».

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ согласно требований федеральных норм и правил	Наименование локальной документации и ответственные службы со стороны АО «УТС» за предоставление данных	Сроки предоставления документации
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):			
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил:		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	1. Штатное расписание АО «УТС» 2. Положение СДК и УАС ОТ Отдел кадров СДК и УАС ОТ	Не позднее 01.09.2026
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	1. Постановление о присвоении статуса ЕТО ПТО	Не позднее 01.09.2026
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее – ПТЭ ОТиТПУ) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	1. Утвержденное положение о службе диспетчерского контроля и устранения аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения. СДК и УАС ОТ	Не позднее 01.09.2026

1.1.4 1.1.4.1		Перечень документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 ПТЭ ОТиТПУ (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	1. Перечень инструкций по эксплуатации для тепловых энергоустановок (не ОПО) (пересмотр перечня не реже чем один раз, в три года) СДК и УАС ОТ СЭКУ и ГО УЭ и РЭ	Не позднее 01.09.2026
1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 ПТЭ ОТиТПУ эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	1. Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции. (Эксплуатационные инструкции должны пересматриваться и переутверждаться не реже 1раза в 3 года) СДК и УАС ОТ СЭКУ и ГО УЭ и РЭ	Не позднее 01.09.2026
1.1.6 1.1.6.1 1.1.6.2		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктами 70, 71 ПТЭ ОТиТПУ и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	1. Удостоверения проверки знаний или журналы проверки знаний, протоколы проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала СОТОС 1. Графики и протоколы аттестации руководителей, ИТР в области промышленной безопасности СОТОС	Не позднее 01.09.2026
1.1.8 1.1.8.1		Установленные пунктом 7 ПТЭ ОТиТПУ организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к	1. Приказ о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки СОТОС	Не позднее 01.09.2026

		ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)		
1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	1. Утвержденные инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам СДК и УАС ОТ СЭКУ и ГО УЭ и РЭ СОТОС	Не позднее 01.09.2026
1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 ПТЭ ОТиТПУ и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	1. Программа противоаварийных тренировок, журналы, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок СДК и УАС ОТ СЭКУ и ГО УЭ и РЭ	Не позднее 01.09.2026
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил		
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 ПТЭ ОТиТПУ, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	1. Проведение наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии. СДК и УАС ОТ 2. Температурные графики СГЭ 3. Гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. ПТО	Не позднее 01.10.2026
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-	1. Утвержденные режимные карты котлов,	Не позднее

		наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 ПТЭ ОТиТПУ (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	водоподготовительных установок. СЭКУ и ГО 2. Настройка регулирующих устройств на тепловых пунктах и узлах ввода потребителей тепловой энергии СДК и УАС ОТ	01.10.2026
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 ПТЭ ОТиТПУ. (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	1. Утвержденные инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды. 2. Инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей СЭКУ и ГО	Не позднее 01.10.2026
1.4	Организовывать коммерческий учет реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	1. Акты ввода в эксплуатацию узлов учета реализуемой тепловой энергии. 2. Акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии СГЭ	Не позднее 01.09.2026
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 ПТЭ ОТиТПУ нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта,	1. Нормативно-технический документ по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству	Не позднее 01.10.2026

	6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 ПТЭ ОТиТПУ – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта ПТО 2. Графики ППР по источникам и объектам сетевого хозяйства СЭКУ и ГО СДК и УАС ОТ РСУ УЭ и РЭ 3. Акты готовности после ППР по основному и вспомогательному оборудованию СЭКУ и ГО	
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил		
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации–изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации	1. Паспорта водогрейных котельных установок и оборудования СЭКУ и ГО 2. Паспорта центральных тепловых пунктов и оборудования СЭКУ и ГО 3. Графики ЭПБ и ТО, заключения ЭПБ и ТО на оборудование СЭКУ и ГО СОТОС	Не позднее 01.10.2026
1.6.1.1			1. Акты проверки (настройки) предохранительных клапанов	Не позднее 01.10.2026

1.6.1.2	оборудования в соответствии с пунктом 27 ПТЭ ОТиТПУ; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	СЭКУ и ГО 2. Графики технического диагностирования и отчеты по диагностированию СЭКУ и ГО	
1.6.2	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 ПТЭ ОТиТПУ (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил	1. Акты комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров. СЭКУ и ГО	Не позднее 01.10.2026
1.6.3	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 ПТЭ ОТиТПУ отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	1. Акты и паспорта дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура. СЭКУ и ГО СОТОС УЭ и РЭ	Не позднее 01.10.2026
1.6.4	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355 и 356 ПТЭ ОТиТПУ	1. Акты о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей.	Не позднее 01.10.2026

		(подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	СДК и УАС ОТ	
1.6.5		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 ПТЭ ОТиТПУ (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	1. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей СДК и УАС ОТ	Не позднее 01.10.2026
1.6.6		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 ПТЭ ОТиТПУ (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	1. Документы, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке. СДК и УАС ОТ	Не позднее 01.10.2026
1.6.7		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404, и пунктом 412 ПТЭ ОТиТПУ. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	1. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей. СЭКУ и ГО СДК и УАС ОТ	Не позднее 01.10.2026
1.6.10		Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки	1. Акты инвентаризации резервного (аварийного) топлива СЭКУ и ГО УЭ и РЭ Бухгалтерия	Не позднее 01.10.2026
1.6.10.1			1. Договор поставки природного газа (основного топлива) Юридический отдел ОГЭ	Не позднее 01.10.2026

1.6.10.2 1.6.10.2.1 1.6.10.2.2		электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	1. Акты инвентаризации топлива СЭКУ и ГО УЭ и РЭ Бухгалтерия 2. Справка о фактических объемах запаса топлива, тыс. т СЭКУ и ГО Бухгалтерия 3. Утвержденный нормативный объем запаса резервного (аварийного) топлива в соответствии с приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377. ОГЭ	Не позднее 01.10.2026
1.6.11 1.6.11.1 1.6.11.2		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 ПТЭ ОТиТПУ, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	1. Приказ о формировании перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для аварийных работ. Отдел снабжения 2. Наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации. Акты инвентаризации аварийного запаса материалов. Отдел снабжения Бухгалтерия	Не позднее 01.10.2026
1.6.12		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской	1. Выписка из реестра лицензии Ростехнадзора и договор обязательного страхования гражданской ответственности. СОТОС	Не позднее 01.09.2026

		ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)		
1.8	План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 ПТЭ ОТиТПУ и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) (подпункт 9.3.28 пункта 9 Правил)	1. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для ОПО. Система теплоснабжения СОТОС СЭКУ и ГО 2. Договор аварийного прикрытия СОТОС	Не позднее 01.10.2026
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 210, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 ПТЭ ОТиТПУ и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный	1. Информация об отсутствии предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период СОТОС	Не позднее 01.09.2026

	теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)		